


# 波及事故防止の重要性

## 主遮断装置編




### 主遮断装置とは

受電設備内に設置し電路を開閉する装置のことです。自社構内で発生した事故を遮断し、**波及事故を防ぐ役割**。

VCB



LBS



### 波及事故とは

自社構内で起きた事故が原因で、**広範囲に長時間停電**を引き起こす事故。




### 波及事故による損害賠償

過失による波及事故は**損害賠償責任**を問われることがあります。


2020~2024年度

## 中部地区における波及事故の実態

波及事故の原因割合



自然現象以外で波及事故の原因割合



「中部近畿産業保安監督部令和2年度~令和6年度電気事故の概要について」を参照し、自家用電気設備事故防止対策連絡会が集計